

8. CO2 削減量について

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| Q1 | CO2 削減量に関する制限がありますか。 | |
| | A1 | 『CO2 削減量が〇〇[t-CO2/年]以上』といった要件はありません。 ただし、CO2 排出量が確実に削減されることが重要であり、現在使用中の PCB 汚染変圧器を高効率変圧器に交換することにより、CO2 排出量は相当量削減されます。 |
| Q2 | CO2 削減量の実績報告は、どのように算出すれば良いですか。 | |
| | A2 | 様式第 11 別紙の『CO2 削減量計算表』を用いて算出してください。 |