

9. CO2 削減量について

Q1	CO2 削減量に関する制限がありますか。	
	A1	『CO2 削減量が〇〇[t-CO2/年]以上』といった要件はありません。 ただし、CO2 排出量が確実に削減されることが重要であり、現在使用中の PCB 汚染変圧器を高効率変圧器に交換することにより、CO2 排出量は相当量削減されます。
Q2	CO2 削減量の実績報告は、どのように算出すれば良いですか。	
	A2	様式第 12 別紙の『CO2 削減量計算表』を用いて算出してください。